АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____»_____20___г.

Дом № 213/5 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен каменный

число этажей 5 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе _____

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания уд.

д) входные двери и оконные переплеты уд.

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт ~ 40 м²

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется замена запорной арматуры Ф50 - 4 шт.

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инж. Дементьев

Члены комиссии м-р. [illegible] [illegible]