АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«11» апреля 2016 г.

Дом № 16 по ул. Пенькова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе _____

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания треб. ремонта

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд, замена 2 шт задвижек.

к) электрохозяйство –

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц –

Выводы и предложения:

Представитель комиссии (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии _____