АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«8» апреля 2016 г.

Дом № 15 по ул. Петрова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1950 материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша частичная замена шифера, требуется капитальный ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция ув

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания требуется ремонт.

д) входные двери и оконные переплеты ув

е) подвальные помещения нет

ж) отмостки вокруг здания частичный ремонт.

з) система центрального отопления ремонт элеватора, замена обратки Ø 32 - 24м

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

Выводы и предложения:

Косметический ремонт п-л.

Представитель комиссии (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии