АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«05» 04 2017 г.

Дом № 4 по ул. Пл. 9 января

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1963 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала 4 под'езда

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

мастер Пискунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша ремонт кровли кв. 29, 32, 61, 62, 4 под'езд уборка

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания –

г) фасад здания удов.; требуется ремонт штукатурки у II входа в подвал – 0,5.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения уборка

ж) отмостки вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удов.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов., установить манометры, закрепить элеватор.

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеются

Выводы и предложения:

Представитель комиссии [подпись]

Члены комиссии

мастер: [подпись] /Пискунова С.В./

Домком [подпись] Забудовский