

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 4/1 по ул. Л.И. Гаввария «октябрь» 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1965 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала 3 подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе и. Шенкеев Клементьев Н.А.
мастер Менкуров С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мяк., требующая ремонт кв. 10(кухня)
59(кухня, зал), 60(зал).
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требующая
ремонт свесов п. 2 п. 3.
- г) фасад здания удовлетворительно
- д) входные двери и оконные переплеты металлические, п. 1 - требующая
защита зам.
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно
- з) система центрального отопления требующая замены
участка труб - вкл.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно.
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ
обеспечена

Выводы и предложения:

1. требующая окраски помещений - зал.
2. Заменить замки деревянных дверей в
подъездах или их доработать замками.
3. Заменить замки коридорной двери в
подъезде
4. _____

Представитель комиссии и. Шенкеев
Члены комиссии мастер: Менкуров С.В.
г/карт. Б. Бер (Березин)