

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 92 по ул. Ударная « » апреля 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки материал стен панель
число этажей 5 наличие подвала 5 подъездов

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Шенкер Дмитриев Н. А.
Мастер Глебунова С. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша КПМ, требующая ремонт кв. 44, 54
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) фасад здания требующая ремонт (штукатурка) 4 подъезд - торцевое здание.
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно
- з) система центрального отопления удовлетворительно
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Ремонт кирпичной кладки - вставка м/у 3 и 4 подъездами - кв. 54.

Представитель комиссии И. Шенкер:
Члены комиссии Мастер: Глебунова С. В. /
Домкол: Волел - / Воланова И. И. / - кв. 24