

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«22 марта 2019 г.

Дом № 4

по ул.

М. Глинки

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1965 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Шаменев Кожевова АН
Досекеев Селфесов АД
М. Шаменев Шергутаев МВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Кашеполова готова с 02.2019 г.
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд
- г) фасад здания уд
- д) входные двери и оконные переплеты уд
требует замены двери (1,4 м)
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания уд
- з) система центрального отопления уд, требует замены
сборок, краев.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Печникова

Выводы и предложения:

Представитель комиссии
Члены комиссии

Шам (Кожевова АН)

Селфесов АД

Р.Дубас / Шергутаев МВ