

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«17» сентября 2022г.

Дом № 20 по ул. Трофимово

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1962 материал стен кирпич

число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Л. Макашев, В. Меркулов, А. Кошова, Т. Милошенин

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша треб. ремонт ветов нащипов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания чс

д) входные двери и оконные переплеты требуется замазка

е) подвальные помещения чс

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт.

з) система центрального отопления чс

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные чс

к) электрохозяйство чс

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

отсутствует.

Выводы и предложения:

Blank lines for conclusions and recommendations.

Представитель комиссии

Члены комиссии

Handwritten signatures: Меркулов, Кошова, Милошенин