АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«28» апреля 2022г.

Дом № 61 по ул. Ленинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1964 материал стен камень

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Меркулов АВ
Мастер Козлова АА.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл. течей нет.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания требуется ремонт м/п швов.

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена 3п.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания требуется замена.

з) система центрального отопления требуется ремонт элеватора, замена сборки.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

к) электрохозяйство удовл.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии Гл. инженер Меркулов АВ
Мастер Козлова АА