АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«10» октября 2016 г.

Дом № 15 по ул. Петрова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1950 материал стен кирпич.

число этажей 2 наличие подвала есть.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется ремонт (капитальный)

б) чердачное помещение и его вентиляция требуется восстановление частичн. изоляции.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания треб. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена оконных блоков

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд, треб. частичный ремонт.

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство –

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения:

Дом готов к эксплуатации в зимнее время.

Представитель комиссии (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии Дмитриев