АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«20» сентября 2017 г.

Дом № 61 по ул. Ленинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1964 материал стен камень

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер, Козлова Н.Л.
Диспетчер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты замена окон 2, 3 п.
ремонт 2, 3 п.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется частичный ремонт

з) система центрального отопления уд
замена центральн. магистрали ХВС

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство — уд.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии Диспетчер
энергетик Грановский