АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«16» октября 2017 г.

Дом № 15 по ул. Машиностроителей

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1979 материал стен панель

число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

Дамиан Никитина Н.П.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты 3п замена окон, ремонт в подъездах.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания треб. частичный ремонт

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство – уд.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии Дамиан Никитина Н.П.

энергетик Трачковский И.В.