АКТ

**общего (осеннего и весеннего) осмотра здания**

«___» августа 2021г.

Дом № 213/5 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

**общие сведения по строению:**

год постройки 1989 материал стен пен

число этажей 5 наличие подвала 7

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:**

Комиссия в составе гл. инженер Мерцалов А.В

мастер: Синегубова О.В зам. ком. Бензелова Е.Г

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша мяг смотровые окна, парапеты - удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты утепл. замена окон.

е) подвальные помещения чистый

ж) отмостки вокруг здания сделано 91 м²

з) система центрального отопления в рабочем режиме

промывка, опрессовка - сделано

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

**Выводы и предложения:**

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер: зам. ком:

Техник-инженер Мерцалов А.В